

有機フッ素化合物（P F O S 及び P F O A）の検査結果

暫定目標値

P F O S 及び P F O A の合計が 1 L（リットル）当たり 5 0 ng（ナノグラム）以下

浄水場名	令和 6 年 7 月 3 0 日採水	令和 7 年 7 月 1 1 日採水
鴨島浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
川島浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
山川浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
衣笠浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
楠根地浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
榎谷浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
中央浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
東山浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
東山西部浄水場	2 ng/L以下	2 ng/L以下
西山飲料水供給施設	2 ng/L以下	2 ng/L以下