



〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01569 1/1

令和 8年 2月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目59-9  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌典

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	建設課作業詰所給水栓		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天 前日	晴 気温 14.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候 当日	晴 水温 14.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.2	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.63	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.30	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			











〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01562 1/1

令和 8年 2月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)2130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌良

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）		
採水場所	消防団第3・6分団給水栓		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天候	前日 晴 気温 1.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候	当日 晴 水温 6.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.69	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.80	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			






〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01564 1/1

令和 8年 2月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第53号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌

## 水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	東山建設(株)給水栓		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天前日	晴 気温 3.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候当日	晴 水温 3.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.79	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.65	—
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考			






〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1No. RGC00702 1/1  
令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌良

## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	川島町水源地取水井		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天 前日	晴 気温 14.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00700 1/1  
令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌良



### 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	山川町水源地取水井 新井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天候	前日 晴 気温 12.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定			-
検査期間		令和 8年 2月 4日	～ 令和 8年 2月 6日
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			



〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00699 1/1  
令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-10  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌典



### 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・衣笠)		
採水場所	着水地		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 2月 4日	天 前日	晴 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	2	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00698 1/1

令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目1番13号  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌

## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）		
採水場所	水源地		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天前日	晴 気温 6.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	—	不検出	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
以下余白			
判定	—		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00695 1/1

令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌

## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (美郷・中央)		
採水場所	着水地		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 2月 4日	天 前日	晴 気温 0.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	—	不検出	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	—
以下余白			
判定	—		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			





〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00697 1/1

令和 8年 2月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第58号  
〒770-8532 徳島市中洲町  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌

## 指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (美郷・東山西部)		
採水場所	濾過池		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉 水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 2月 4日	天候	前日 晴 気温 3.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候	当日 晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	9	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			





〒776-8611  
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00092 1/1  
令和 8年 2月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣  
登録検査機関 登録番号 第52号  
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1  
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130  
一般社団法人徳島県薬剤師会  
技術管理責任者 林 昌



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	川島町水源地取水井		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 2月 4日	天 前日	晴 気温 14.0 °C
採水日時	令和 8年 2月 4日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 2月 4日 ~ 令和 8年 2月 12日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

