


〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01711 1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地給水栓		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 12.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 15.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.76	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01710 1/1
令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1140
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	建設課作業詰所給水栓		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天前日	雨 気温 12.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候当日	曇 水温 14.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.65	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.25	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01709 1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3180
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	消防会館横給水栓		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 12.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 12.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.73	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611

吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01708

1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣

登録検査機関 登録番号 第52号

〒770-8532 徳島市中洲町

TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110

一般社団法人徳島県薬剤師会

技術管理責任者 林 昌



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・衣笠)		
採水場所	衣笠集会所給水栓		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天前日	雨 気温 9.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候当日	曇 水温 9.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.56	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.95	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01707 1/1
令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・楠根地大内）		
採水場所	藤川政男宅下散水栓		
水源の名称	楠根地・大内水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 9.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 10.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.52	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.95	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01706 1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-10-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）		
採水場所	旧川田山小学校跡散水栓		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.80	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01703 1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）		
採水場所	消防団第3・6分団給水栓		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 9.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	7.82	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.85	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01704 1/1

令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-8
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）		
採水場所	津田正人宅給水栓		
水源の名称	東山水源	〈種別〉 水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候当日	曇 水温 8.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.56	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.55	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB01705 1/1
令和 8年 3月 10日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-30
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	東山建設(株)給水栓		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 ℃
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 9.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.76	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.50	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 9日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00764 1/1

令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1180
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地取水井		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 12.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水溫 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	—	不検出	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00761 1/1

令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-17-18
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川)		
採水場所	山川町水源地取水井 新井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00760 1/1
令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・衣笠)		
採水場所	着水地		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 9.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	5	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00759 1/1

令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-10
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・榎谷)		
採水場所	水源地		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉 水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00757 1/1

令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）		
採水場所	水源地		
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00758 1/1
令和 8年 3月 6日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌良



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	濾過池		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	11	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 6日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00108 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川)		
採水場所	山川町水源地取水井 既井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00107 1/1
令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川)		
採水場所	山川町水源地取水井 新井戸		
水源の名称	川田水源	<種別> 水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 11.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00106 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌典



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・衣笠)		
採水場所	着水地		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉	水道施設 (原水)
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 9.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉	一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00105 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）		
採水場所	水源地		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水 10L について行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RHT00102 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌典



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (美郷・中央)		
採水場所	着水地		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 7.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00103 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (美郷・東山)		
採水場所	水源地		
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号 (平成19年3月30日)		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00104 1/1

令和 8年 3月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1180
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	濾過池		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 3月 4日	天 前日	雨 気温 8.0 °C
採水日時	令和 8年 3月 4日	候 当日	曇 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	—	不検出	—
ジアルジア	—	不検出	—
		以下余白	
判定	—		
検査期間	令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 3月 13日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

