

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RBK00022 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------|------|----------|
| 水道名又は業務名 | 吉野川市川島町桑村 | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
| 採水場所 | 建設課作業詰所給水栓 | 天 前日 | 晴 気温 28.0℃ | | |
| 水源の名称 | 桑村水源 <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 水温 16.5℃ | | |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | <所属> | 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.5 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | △ 72.5 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L ※ | 1.84 | 蒸発残留物 | mg/L | △ 134 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.06 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.79 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0004 | 残留塩素 | mg/L | 0.40 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0009 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0002 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0003 | | | |
| 判 定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00022-001-01

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RBK00021 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------|-----------|
| 水道名又は業務名 | 吉野川市山川町翁喜台 | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
| 採水場所 | 消防会館横給水栓 | 天 前日 | 晴 気温 26.0℃ | | |
| 水源の名称 | 川田水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 曇 水温 17.5℃ | | |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | <所属> | 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | プロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.9 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L ※ | 56.9 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.93 | 蒸発残留物 | mg/L △ | 102 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L ※ | 0.09 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 6.84 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブromクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.20 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブromジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00021-001-01

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RBK00020 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 衣笠地区 | | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
| 採水場所 | 衣笠集会所給水栓 | | 天 前日 | 晴 | 気温 24.0℃ |
| 水源の名称 | 衣笠水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 | 水温 11.0℃ |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.8 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L ※ | 36.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.60 | 蒸発残留物 | mg/L ※ | 66 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.4 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.57 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L ※ | 0.0068 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L ※ | 0.005 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブromクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.65 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0082 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L ※ | 0.005 | | | |
| ブromジクロロメタン | mg/L | 0.0014 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判 定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00020-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RBK00019 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------|----------|
| 水道名又は業務名 | 楠根地・大内地区 | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
| 採水場所 | 藤川政男宅下散水栓 | 天 前日 | 晴 気温 16.0℃ | | |
| 水源の名称 | 楠根地・大内水源 <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 水温 16.0℃ | | |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | <所属> | 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 2.9 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L ※ | 50.1 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.07 | 蒸発残留物 | mg/L ※ | 84 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.60 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0002 未満 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.35 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00019-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RBK00018 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 榎谷地区 | | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
| 採水場所 | 旧川田山小学校跡散水栓 | | 天 前日 | 晴 | 気温 16.0℃ |
| 水源の名称 | 榎谷水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 | 水温 12.0℃ |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | △ 0.07 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.8 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | ※ 37.9 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.76 | 蒸発残留物 | mg/L | ※ 64 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.82 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.19 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0048 | 色度 | 度 | 1 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L ※ | 0.005 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0006 | 残留塩素 | mg/L | 0.95 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0072 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0018 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判 定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00018-001-01

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RBK00015 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------|----------|
| 水道名又は業務名 | 中央地区 | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | | |
| 採水場所 | 消防団第3・6分団給水栓 | 天 前日 | 晴 気温 11.0℃ | | |
| 水源の名称 | 中央水源 <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 水温 12.5℃ | | |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | ※ 53.7 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.84 | 蒸発残留物 | mg/L | ※ 86 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 未満 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.81 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0026 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブromokロロメタン | mg/L | 0.0004 | 残留塩素 | mg/L | 0.50 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0044 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブromोजクロロメタン | mg/L | 0.0014 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00015-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RBK00016 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 東山地区 | | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
| 採水場所 | 津田正人宅給水栓 | | 天 前日 | 晴 | 気温 12.0℃ |
| 水源の名称 | 東山水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 | 水温 11.5℃ |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L ※ | 42.0 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.50 | 蒸発残留物 | mg/L ※ | 70 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.72 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0013 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブromクロロメタン | mg/L | 0.0004 | 残留塩素 | mg/L | 0.60 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0027 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| ブromジクロロメタン | mg/L | 0.0010 | | | |
| ブromホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00016-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RBK00017 1/1

令和 7年 4月 16日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



浄水水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | 受付年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 水道名又は業務名 | 東山西部地区 | | 採取年月日 | 令和 7年 4月 8日 | |
| 採水場所 | 東山建設(株)給水栓 | | 天 前日 | 晴 | 気温 13.0℃ |
| 水源の名称 | 柿谷水源 | <種別> 水道施設 (浄水) | 候 当日 | 曇 | 水温 12.0℃ |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | | <所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会 | | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌数 | 個/mL | 0 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.008 未満 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004 未満 | 塩化物イオン | mg/L | 3.4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L ※ | 45.3 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.36 | 蒸発残留物 | mg/L ※ | 73 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.06 | 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 0.3 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.0002 未満 | pH値 | — | 7.85 |
| 塩素酸 | mg/L | 0.06 未満 | 味 | — | 異常なし |
| クロロ酢酸 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| クロロホルム | mg/L | 0.0048 | 色度 | 度 | 1 未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.0002 未満 | 残留塩素 | mg/L | 0.70 |
| 臭素酸 | mg/L | 0.001 未満 | — 以下余白 — | | |
| 総トリハロメタン | mg/L | 0.0060 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.0012 | | | |
| ブロモホルム | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 判定 | 上記項目につき水質基準に適合 | | | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 15日 | | | | |
| 検査方法 | 厚生労働省告示第261号による | | | | |
| 備考 | | | | | |

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

RBK00017-001-01




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. REZ00004 1/1
令和 7年 4月 14日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



水質管理目標設定項目結果書

| | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
| 水道名又は業務名 | 吉野川市鴨島町上下島 | | |
| 採水場所 | 鴨島町水源地給水栓 | | |
| 水源の名称 | 上下島水源 | 〈種別〉水道施設（浄水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 28.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 17.0 °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 |
| 遊離炭酸 | mg/L | 20 | — |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | — | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 11日 | | |
| 検査方法 | 平成15年10月10日健水発第1010001号による | | |
| 備考 | | | |



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. REZ00003 1/1

令和 7年 4月 14日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3430
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



水質管理目標設定項目結果書

| | | | |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
| 水道名又は業務名 | 吉野川市川島町桑村 | | |
| 採水場所 | 建設課作業詰所給水栓 | | |
| 水源の名称 | 桑村水源 | 〈種別〉 水道施設 (浄水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 28.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 16.5 °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単 位 | 検査結果 | 目 標 値 |
| 遊離炭酸 | mg/L | 3.1 | - |
| | | 以下余白 | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 11日 | | |
| 検査方法 | 平成15年10月10日健水発第1010001号による | | |
| 備考 | | | |



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. REZ00002 1/1

令和 7年 4月 14日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3430
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



水質管理目標設定項目結果書

| | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
| 水道名又は業務名 | 吉野川市山川町翁喜台 | | |
| 採水場所 | 消防会館横給水栓 | | |
| 水源の名称 | 川田水源 | 〈種別〉水道施設（浄水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天前日 | 晴 気温 26.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候当日 | 曇 水温 17.5 °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 |
| 遊離炭酸 | mg/L | 20 | - |
| | | 以下余白 | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 11日 | | |
| 検査方法 | 平成15年10月10日健水発第1010001号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00013 1/1

令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 吉野川市鴨島上下島 | | |
| 採水場所 | 鴨島町水源地取水井 | | |
| 水源の名称 | 上下島水源 | 〈種別〉水道施設(原水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天前日 | 晴 気温 28.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | — |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | — |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | — | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RGC00012 1/1

令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 吉野川市川島町桑村 | | |
| 採水場所 | 川島町水源地取水井 | | |
| 水源の名称 | 桑村水源 | 〈種別〉水道施設 (原水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 28.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | — | 不検出 | — |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | — |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | — | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00011 1/1
令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 吉野川市山川町翁喜台 | | |
| 採水場所 | 山川町水源地取水井 | | |
| 水源の名称 | 川田水源 | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天前日 | 晴 気温 25.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | - |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00010 1/1

令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌典

指標菌水質検査結果書

| | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
| 水道名又は業務名 | 衣笠地区 | | |
| 採水場所 | 着水地 | | |
| 水源の名称 | 衣笠水源 | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天前日 | 晴 気温 21.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 5 | - |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00009 1/1
令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 楠根地・大内地区 | | |
| 採水場所 | 配水池 | | |
| 水源の名称 | 楠根地・大内水源 | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 18.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | - |
| | | 以下余白 | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00008 1/1
令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 榎谷地区 | | |
| 採水場所 | 水源地 | | |
| 水源の名称 | 榎谷水源 | 〈種別〉 水道施設 (原水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 17.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 1 | - |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00005 1/1
令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 中央地区 | | |
| 採水場所 | 着水地 | | |
| 水源の名称 | 中央水源 | 〈種別〉 水道施設 (原水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 10.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 1 | - |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00006 1/1

令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 水道名又は業務名 | 東山地区 | | |
| 採水場所 | 水源地 | | |
| 水源の名称 | 東山水源 | 〈種別〉水道施設（原水） | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天候 | 前日 晴 気温 12.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 | 当日 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 0 | - |
| 以下余白 | | | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1


No. RGC00007 1/1

令和 7年 4月 11日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第33号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

| 依頼者名 | 吉野川市 水道課 | | |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 水道名又は業務名 | 東山西部地区 | | |
| 採水場所 | 濾過池 | | |
| 水源の名称 | 柿谷水源 | 〈種別〉水道施設(原水) | |
| 受付日 | 令和 7年 4月 8日 | 天 前日 | 晴 気温 14.0 °C |
| 採水日時 | 令和 7年 4月 8日 | 候 当日 | 曇 水温 - °C |
| 採水者氏名 | 川添 修介 | 〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会 | |
| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水質基準 |
| 大腸菌 | - | 不検出 | - |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 3 | - |
| | | 以下余白 | |
| 判定 | - | | |
| 検査期間 | 令和 7年 4月 8日 ~ 令和 7年 4月 10日 | | |
| 検査方法 | 健水発 第0330006号による | | |
| 備考 | | | |

