


〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00654 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-8
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地給水栓		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 25.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.84	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.6	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.20	—
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00653 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	建設課作業詰所給水栓		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 23.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.72	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.50	—
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00652 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌基

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川)		
採水場所	消防会館横給水栓		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設 (浄水)	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 22.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.81	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.15	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00651 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)2130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）		
採水場所	衣笠集会所給水栓		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 35.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 24.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	7.49	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.80	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00650 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・楠根地大内）		
採水場所	藤川政男宅下散水栓		
水源の名称	楠根地・大内水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 36.0 ℃
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 28.0 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.67	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.35	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00649 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌 典

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）		
採水場所	旧川田山小学校跡散水栓		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 35.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 26.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.90	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00646 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-10-88
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）		
採水場所	消防団第3・6分団給水栓		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 29.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 27.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.68	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.70	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00647 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-17-130
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）		
採水場所	津田正人宅給水栓		
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 31.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 27.5 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.1	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.63	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.2	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.40	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RCB00648 1/1

令和 7年 8月 13日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	東山建設(株)給水栓		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 32.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 30.0 °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下
pH値	—	7.90	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	mg/L	0.55	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00293 1/1

令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地取水井		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00292 1/1
令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌良



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	川島町水源地取水井		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00290 1/1

令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	山川町水源地取水井 既井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1No. RGC00291 1/1
令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌良

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	山川町水源地取水井 新井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単 位	検査結果	水 質 基 準
大腸菌	-	不検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判 定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備 考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00289 1/1
令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)2130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）		
採水場所	着水地		
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 35.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00288 1/1
令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)2130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・榎谷)		
採水場所	水源地		
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設 (原水)	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 35.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RGC00287 1/1

令和 7年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌貴

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (美郷・東山西部)		
採水場所	濾過池		
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉 水道施設 (原水)	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 32.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	-	検出	-
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 8日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			




〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00036 1/1
令和 7年 8月 19日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地取水井		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 37.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 18日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00035 1/1
令和 7年 8月 19日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌博



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	川島町水源地取水井		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
以下余白			
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 18日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. RHT00034 1/1

令和 7年 8月 19日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)7730
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌典



クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	山川町水源地取水井 既井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉 水道施設（原水）	
受付日	令和 7年 8月 6日	天 前日	晴 気温 36.0 °C
採水日時	令和 7年 8月 6日	候 当日	晴 水温 - °C
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	-	不検出	-
ジアルジア	-	不検出	-
		以下余白	
判定	-		
検査期間	令和 7年 8月 6日 ~ 令和 7年 8月 18日		
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）		
備考	試験は原水10Lについて行いました。		

RHT00034-001-01

