

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00198 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-5-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）	採取年月日	令和 8年 7月 1日
採水場所	消防団第3・6分団給水栓	天 前日	曇 気温 22.0℃
水源の名称	中央水源 <種別> 水道施設（浄水）	候 当日	雨 水温 20.0℃
採水者氏名	川添 修介	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	4.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L ※	32.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L ※	59
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L ※	0.5
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	7.39
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L ※	0.0062	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L ※	0.004	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0012	残留塩素 ◇	mg/L	0.90
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0111			
トリクロロ酢酸	mg/L ※	0.005			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0037			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備 考	◇については水道GLP認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SBK00198-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00199 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）	採取年月日	令和 8年 7月 1日		
採水場所	旧東山小学校散水栓	天 前日	曇 気温 22.0℃		
水源の名称	東山水源	<種別> 水道施設（浄水）	候 当日 雨 水温 21.0℃		
採水者氏名	川添 修介	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	3.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	26.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L	49
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L ※	0.4
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	7.35
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L ※	0.0076	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L ※	0.004	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0012	残留塩素	◇ mg/L	0.25
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0128			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0040			
判定 上記項目につき水質基準に適合					
検査期間 令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日					
検査方法 厚生労働省告示第261号による					
備考 ◇については水道GLP認定項目外です。					

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SBK00199-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00200 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）	採取年月日	令和 8年 7月 1日
採水場所	東山建設(株)給水栓	天 前日	曇 気温 23.0℃
水源の名称	柿谷水源	候 当日	雨 水温 22.0℃
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	3.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L ※	69
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L ※	0.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	7.72
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L △	0.0154	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L △	0.007	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006	残留塩素 ◇	mg/L	0.30
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L △	0.0202			
トリクロロ酢酸	mg/L △	0.007			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0042			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道G L P認定項目外です。

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SBK00200-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00201 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-5-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (山川・榎谷)	採取年月日	令和 8年 7月 1日
採水場所	榎谷集会所散水栓	天 前日	曇 気温 22.0℃
水源の名称	榎谷水源 <種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	雨 水温 20.0℃
採水者氏名	川添 修介	<所属>	一般社団法人徳島県薬剤師会

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	4.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L ※	53
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L ※	0.4
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	7.68
塩素酸	mg/L	0.32	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L ※	0.0118	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L △	0.008	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0013	残留塩素 ◇	mg/L	0.95
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0179			
トリクロロ酢酸	mg/L △	0.008			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0048			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道GLP認定項目外です。

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SBK00201-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00202 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・楠根地大内）	採取年月日	令和 8年 7月 1日		
採水場所	藤川政男宅下散水栓	天 前日	曇 気温 22.0℃		
水源の名称	楠根地・大内水源	候 当日	雨 水温 22.0℃		
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検 査 項 目	単位	検査結果	検 査 項 目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	3.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L ※	48.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	蒸発残留物	mg/L ※	76
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	p H値	—	7.47
塩素酸	mg/L	0.07	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.2
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002 未満	残留塩素	◇ mg/L	0.45
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0002 未満			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			
判 定		上記項目につき水質基準に適合			
検 査 期 間		令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日			
検 査 方 法		厚生労働省告示第261号による			
備 考		◇については水道G L P認定項目外です。			

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SBK00202-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00204 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）	採取年月日	令和 8年 7月 1日		
採水場所	消防会館横給水栓	天 前日	曇 気温 25.0℃		
水源の名称	川田水源	＜種別＞ 水道施設（浄水）	候 当日 雨 水温 17.5℃		
採水者氏名	川添 修介	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会			
検 査 項 目	単位	検査結果	検 査 項 目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003
大腸菌	—	不検出	ブロモホルム	mg/L	0.0003
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	5.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L △	2.63	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L △	66.3
フッ素及びその化合物	mg/L ※	0.09	蒸発残留物	mg/L △	119
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	6.69
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0005	残留塩素 ◇	mg/L	0.20
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0011			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
判 定		上記項目につき水質基準に適合			
検 査 期 間		令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日			
検 査 方 法		厚生労働省告示第261号による			
備 考		◇については水道G L P認定項目外です。			

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SBK00204-001-01

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00205 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町 加賀58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日
水道名又は業務名	吉野川市上水道 (川島)	採取年月日	令和 8年 7月 1日
採水場所	建設課作業詰所給水栓	天 前日	曇 気温 24.0℃
水源の名称	桑村水源 <種別> 水道施設 (浄水)	候 当日	雨 水温 20.0℃
採水者氏名	川添 修介	<所属> 一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0005
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	6.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L △	2.29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L △	76.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	蒸発残留物	mg/L △	128
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000003	pH値	—	7.60
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0006	残留塩素	◇ mg/L	0.25
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0014			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0003			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備 考	◇については水道GLP認定項目外です。

注) △印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SBK00205-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00206 1/1

令和 8年 7月 9日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課	受付年月日	令和 8年 7月 1日
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）	採取年月日	令和 8年 7月 1日
採水場所	鴨島町水源地給水栓	天 前日	曇 気温 23.0℃
水源の名称	上下島水源	候 当日	雨 水温 21.0℃
採水者氏名	川添 修介	〈種別〉	水道施設（浄水）
		〈所属〉	一般社団法人徳島県薬剤師会

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	ブロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	4.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L △	2.55	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L ※	55.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L △	103
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002	pH値	—	6.80
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L	0.0002 未満	色度	度	1 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	濁度	度	0.1 未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0002	残留塩素	◇ mg/L	0.25
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L	0.0002			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0002 未満			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 8日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道GLP認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SBK00206-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SBK00216 1/1

令和 8年 7月 14日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-10
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3110
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		受付年月日	令和 8年 7月 8日	
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）		採取年月日	令和 8年 7月 8日	
採水場所	衣笠集会所給水栓		天 前日	晴	気温 29.0℃
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（浄水）	候 当日	晴	水温 20.0℃
採水者氏名	河村 禎浩		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会		

検査項目	単位	検査結果	検査項目	単位	検査結果
一般細菌数	個/mL	0	プロモホルム	mg/L	0.0002 未満
大腸菌	—	不検出	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	鉄及びその化合物	mg/L △	0.06
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	塩化物イオン	mg/L	3.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	22.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	蒸発残留物	mg/L	43
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002 未満	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L △	0.7
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000002 未満	pH値	—	7.22
塩素酸	mg/L	0.06 未満	味	—	異常なし
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	臭気	—	異常なし
クロロホルム	mg/L ※	0.0102	色度	度	2
ジクロロ酢酸	mg/L △	0.007	濁度	度	1.3
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0004	残留塩素 ◇	mg/L	0.30
臭素酸	mg/L	0.001 未満	— 以下 余 白 —		
総トリハロメタン	mg/L ※	0.0137			
トリクロロ酢酸	mg/L ※	0.005			
ブロモジクロロメタン	mg/L ※	0.0031			

判 定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 7月 8日 ～ 令和 8年 7月 14日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道GLP認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SBK00216-001-01











〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

殿

No. SGC00198 1/1
令和 8年 7月 7日
水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）		
採水場所	水源地		
水源の名称	東山水源	〈種別〉	水道施設（原水）
受付日	令和 8年 7月 1日	天 前日	曇 気温 22.0 ℃
採水日時	令和 8年 7月 1日	候 当日	雨 水温 - ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉	一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水 質 基 準
大腸菌	—	検出	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	—
以下余白			
判定	—		
検査期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 3日		
検査方法	健水発 第0330006号による		
備考			





〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

殿

No. SGC00200 1/1
令和 8年 7月 7日
水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)2130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



指標菌水質検査結果書

依頼者名		吉野川市 水道課	
水道名又は業務名		吉野川市上水道（山川・榎谷）	
採水場所		水源地	
水源の名称		榎谷水源	
		＜種別＞ 水道施設（原水）	
受付日	令和 8年 7月 1日	天 前日	曇
			気温 22.0 ℃
採水日時	令和 8年 7月 1日	候 当日	雨
			水温 — ℃
採水者氏名		川添 修介	
		＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目		単位	検査結果
大腸菌		—	不検出
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2
		以下余白	
判定		—	
検査期間		令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年 7月 3日	
検査方法		健水発 第0330006号による	
備考			













<参考資料>

厚生省令第101号(平成15年5月30日)による水質検査項目

	項目名	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	—	100 個 / mL 以下	標準寒天培地法
2	大腸菌	—	検出されないこと	特定酵素気質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	0.003 mg/L 以下	ICP-MS 法
4	水銀及びその化合物	0.00005	0.0005 mg/L 以下	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.001	0.01 mg/L 以下	ICP-MS 法
6	鉛及びその化合物	0.001	0.01 mg/L 以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001	0.01 mg/L 以下	
8	六価クロム化合物	0.002	0.02 mg/L 以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004	0.04 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	0.01 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02	10 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.05	0.8 mg/L 以下	
13	ホウ素及びその化合物	0.01	1.0 mg/L 以下	ICP-MS 法
14	四塩化炭素	0.0002	0.002 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
15	1,4-ジオキサン	0.005	0.05 mg/L 以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002	0.04 mg/L 以下	
17	ジクロロメタン	0.0002	0.02 mg/L 以下	
18	テトラクロロエチレン	0.0002	0.01 mg/L 以下	
19	トリクロロエチレン	0.0002	0.01 mg/L 以下	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000002	0.00005 mg/L 以下	固相抽出-液体クロマトグラフ質量分析法
21	ベンゼン	0.0002	0.01 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
22	塩素酸	0.06	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
23	クロロ酢酸	0.002	0.02 mg/L 以下	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析
24	クロロホルム	0.0002	0.06 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
25	ジクロロ酢酸	0.002	0.03 mg/L 以下	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析
26	ジブromクロロメタン	0.0002	0.1 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
27	臭素酸	0.001	0.01 mg/L 以下	液体クロマトグラフ質量分析法
28	総トリハロメタン	0.0002	0.1 mg/L 以下	クロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムごとに24の項、26の項、30の項、及び31の項に掲げる方法
29	トリクロロ酢酸	0.002	0.03 mg/L 以下	液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析
30	ブromジクロロメタン	0.0002	0.03 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
31	ブromホルム	0.0002	0.09 mg/L 以下	
32	ホルムアルデヒド	0.008	0.08 mg/L 以下	誘導体化-HPLC 法
33	亜鉛及びその化合物	0.01	1.0 mg/L 以下	ICP-MS 法
34	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.2 mg/L 以下	
35	鉄及びその化合物	0.03	0.3 mg/L 以下	
36	銅及びその化合物	0.01	1.0 mg/L 以下	
37	ナトリウム及びその化合物	0.1	200 mg/L 以下	
38	マンガン及びその化合物	0.001	0.05 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39	塩化物イオン	0.2	200 mg/L 以下	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1.0	300 mg/L 以下	ICP-MS 法
41	蒸発残留物	1	500 mg/L 以下	重量法
42	陰イオン界面活性剤	0.02	0.2 mg/L 以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
43	ジェオスミン	0.000001	0.00001 mg/L 以下	PT-GC-MS 法
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.00001 mg/L 以下	
45	非イオン界面活性剤	0.002	0.02 mg/L 以下	固相抽出-HPLC 法
46	フェノール類	0.0005	0.005 mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS 法
47	有機物(全有機炭素 TOC の量)	0.3	3 mg/L 以下	全有機炭素計測定法
48	pH 値	—	5.8 以上 8.6 以下	ガラス電極法
49	味	—	異常でないこと	官能法
50	臭気	—	異常でないこと	官能法
51	色度	1	5 度以下	透過光測定法
52	濁度	0.1	2 度以下	積分球式光電光度法