〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00815 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第52号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌安

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）				
採水場所	消防団第３・６分団給水栓				
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候	前日	曇／雨	気温　23.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日		当日	雨／曇	水温　24.0 ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位		検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL		0	100　以下
大腸菌	－		不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L		3.6	200　mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	※	0.3	3　mg/L以下
ｐＨ値	－		7.59	5.8 以上 8.6 以下
味	－		異常なし	異常でないこと
臭気	－		異常なし	異常でないこと
色度	度		1 未満	5 度以下
濁度	度		0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L		0.60	－
			以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SCB00815-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00816 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112 FAX 088(622)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）				
採水場所	旧東山小学校散水栓				
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日	曇／雨	気温	23.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	天候 当日	雨／曇	水温	24.0 ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
ｐＨ値	－	7.53	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.40	－
		以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

SCB00816-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00817 1/1
令和 8年 9月 11日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第52号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112 FAX 088(622)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）				
採水場所	東山建設(株)給水栓				
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候	前日	曇／雨	気温 23.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日		当日	雨／曇	水温 25.0 ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位		検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL		0	100　以下
大腸菌	－		不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L		3.5	200　mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	※	0.5	3　mg/L以下
ｐＨ値	－		7.78	5.8 以上 8.6 以下
味	－		異常なし	異常でないこと
臭気	－		異常なし	異常でないこと
色度	度		1 未満	5 度以下
濁度	度		0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L		0.40	－
			以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SCB00817-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00818 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第52号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）				
採水場所	榎谷集会所散水栓				
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候	前日　曇／雨	気温	23.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日		当日　雨／曇	水温	24.0 ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目		単位		検査結果	水質基準
一般細菌数		個/mL		0	100　以下
大腸菌		－		不検出	検出されないこと
塩化物イオン		mg/L		4.1	200　mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L	※	0.4	3　mg/L以下
ｐＨ値		－		7.78	5.8 以上 8.6 以下
味		－		異常なし	異常でないこと
臭気		－		異常なし	異常でないこと
色度		度		1 未満	5 度以下
濁度		度		0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇	mg/L		0.60	－
				以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

注）※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。

SCB00818-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00900 1/1

令和 8年 9月 25 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(622)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）				
採水場所	衣笠集会所給水栓				
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 8年 9月 16日	天候 前日	雨	気温	22.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 16日	天候 当日	雨	水温	22.0 ℃
採水者氏名	河村 禎浩	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目		単位		検査結果	水質基準
一般細菌数		個/mL		0	100 以下
大腸菌		－		不検出	検出されないこと
塩化物イオン		mg/L		3.6	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)		mg/L	△	0.8	3 mg/L以下
ｐＨ値		－		7.38	5.8 以上 8.6 以下
味		－		異常なし	異常でないこと
臭気		－		異常なし	異常でないこと
色度		度		1 未満	5 度以下
濁度		度		0.4	2 度以下
残留塩素	◇	mg/L		0.75	－

以下余白

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 9月 16日 ～ 令和 8年 9月 24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

注）△印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の2を超えることを示す。

SCB00900-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00820 1/1
令和 8年 9月 11日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・楠根地大内）				
採水場所	藤川政男宅下散水栓				
水源の名称	楠根地・大内水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 曇／雨	気温	23.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 雨／曇	水温	23.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
ｐＨ値	—	7.49	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.75	—
		以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

SCB00820-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00821 1/1

令和 8年 9月 11日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）				
採水場所	消防会館横給水栓				
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 曇／雨	気温	27.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 雨／曇	水温	26.0 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.1	200 mg/L以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
ｐＨ値	－	6.69	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.15	－
		以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

SCB00821-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00822 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)5130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌孝

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）				
採水場所	建設課作業詰所給水栓				
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 曇／雨	気温	28.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 雨／曇	水温	21.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
ｐＨ値	－	7.61	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.35	－
		以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

SCB00822-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SCB00823 1/1

令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌宏

JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）				
採水場所	鴨島町水源地給水栓				
水源の名称	上下島水源	〈種別〉水道施設（浄水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 曇／雨	気温	29.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 雨／曇	水温	23.0 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
ｐＨ値	－	6.76	5.8 以上 8.6 以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.25	－
		以下余白	

判定	上記項目につき水質基準に適合
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
備考	◇については水道ＧＬＰ認定項目外です。

SCB00823-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00346 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目43番地
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3430
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）				
採水場所	着水地				
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天 前日	曇／雨	気温	22.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日	候 当日	雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	7	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	健水発 第0330006号による
備考	

SGC00346-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00347　1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌吾

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）				
採水場所	水源地				
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日	曇／雨	気温	22.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	天候 当日	雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	5	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	健水発　第0330006号による
備考	

SGC00347-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00348 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目58
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吉

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）				
採水場所	濾過池				
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天 前日	曇／雨	気温	22.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日	候 当日	雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	7	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	健水発 第0330006号による
備考	

SGC00348-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00349 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3730
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）				
採水場所	水源地				
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 曇／雨	気温	23.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	健水発 第0330006号による
備考	

SGC00349-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00350 1/1
令和 8年 9月 11 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3730
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）				
採水場所	着水地				
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天前日	曇／雨	気温	24.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日	候当日	雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	6	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	健水発 第0330006号による
備考	

SGC00350-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00351　1/1
令和 8年 9月 11日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目58
TEL 088(655)1112　FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌宏

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	山川町水源地取水井　新井戸		
水源の名称	川田水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和　8年　9月　7日	天 前日 曇／雨	気温 27.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	候 当日 雨／曇	水温 － ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	不検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	健水発　第0330006号による
備考	

SGC00351-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00352 1/1

令和 8年 9月 11日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）				
採水場所	川島町水源地取水井				
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候 前日	曇／雨	気温	28.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日	天候 当日	雨／曇	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	不検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 10日
検査方法	健水発 第0330006号による
備考	

SGC00352-001-01

記YS81A05-002

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SGC00353　1/1
令和 8年 9月 11日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町一丁目3番58
TEL 088(655)1112　FAX 088(624-3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌宏

指標菌水質検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地取水井		
水源の名称	上下島水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日 曇／雨	気温 29.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	当日 雨／曇	水温 － ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌	－	不検出	－
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　10日
検査方法	健水発　第0330006号による
備考	

SGC00353-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SHT00046　1/1
令和 8年 9月 24 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112　FAX 088(624-3730
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌吾

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）		
採水場所	着水地		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（原水）	
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日 雨／曇	気温 22.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	天候 当日 曇／雨	水温 － ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	－	不検出	－
ジアルジア	－	不検出	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　18日
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）
備考	試験は原水１０Ｌについて行いました。

SHT00046-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SHT00047　1/1
令和 8年 9月 24 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌吾

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）				
採水場所	水源地				
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候	前日　雨／曇	気温	22.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日		当日　曇／雨	水温	－ ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	－	不検出	－
ジアルジア	－	不検出	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　18日
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）
備考	試験は原水１０Ｌについて行いました。

SHT00047-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SHT00048 1/1
令和 8年 9月 24 日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112 FAX 088(624)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌吾

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）				
採水場所	濾過池				
水源の名称	柿谷水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和 8年 9月 7日	天候	前日 雨／曇	気温	22.0 ℃
採水日時	令和 8年 9月 7日		当日 曇／雨	水温	－ ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	－	不検出	－
ジアルジア	－	不検出	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和 8年 9月 7日 ～ 令和 8年 9月 18日
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）
備考	試験は原水１０Ｌについて行いました。

SHT00048-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SHT00049　1/1
令和 8年 9月 24 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第52号
〒770-8532 徳島市中洲町[illegible]
TEL 088(655)1112　FAX 088(624)[illegible]
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌吾

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）				
採水場所	水源地				
水源の名称	榎谷水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日	雨／曇	気温	23.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	当日	曇／雨	水温	－ ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	－	不検出	－
ジアルジア	－	不検出	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　18日
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）
備考	試験は原水１０Ｌについて行いました。

SHT00049-001-01

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115－1

No. SHT00050　1/1
令和 8年 9月 24 日

吉野川市　水道課　殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関　登録番号　第53号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目58
TEL 088(655)1112　FAX 088(624-3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者　林　昌吾

クリプトスポリジウム等検査結果書

依頼者名	吉野川市　水道課				
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）				
採水場所	着水地				
水源の名称	衣笠水源	〈種別〉水道施設（原水）			
受付日	令和　8年　9月　7日	天候 前日	雨／曇	気温	24.0 ℃
採水日時	令和　8年　9月　7日	当日	曇／雨	水温	－ ℃
採水者氏名	川添　修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会			

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	－	不検出	－
ジアルジア	－	不検出	－
		以下余白	

判定	－
検査期間	令和　8年　9月　7日　～ 令和　8年　9月　18日
検査方法	健水発第0330006号（平成19年3月30日）
備考	試験は原水１０Ｌについて行いました。

SHT00050-001-01