

ループNo.	ループ名	レンジ
06	放流水全リン	0～10mg/l

部品 No.	タグNo.	品名 / 型名 / 仕様		数量	メーカー	項
1		品名	全窒素・全リン／COD自動測定装置(内全リン測定)	1	東亜DKK	付－25
		型式	NPW－150－1－A1E58A0Z00A0－S			
		仕様	伝送出力:4～20mADC			
			全リン測定範囲:0～10mg/l			付－36
			電源:AC100V 50／60Hz			
			付帯装置:純水器 G－10（オルガノ）			
			:カートリッジ（純水器 G－10用）			付－37
			:調整槽（添付図面参照）			
2	TPT－06－1	品名	アイソレータ	1	横河M&C	付－18
		型式	VJH1－026－AAA0			
		仕様	入力信号:4～20mADC			
			出力信号(第1):4～20mADC			
			出力信号(第2):4～20mADC			
			精度:スパンの0.1%			
			電源:100～240VAC/DC			
3		品名	全リン・全窒素／COD自動測定装置予備品	一式	東亜DKK	付－34
		型式	別紙参照			
		仕様				
4		品名	水中ポンプ	1	川本製作所	付－50
		型式	WUP3－326－0.15SL			
		仕様	口径:32mm			
			吐出量:0.05m ³ /min			
			電圧:AC100V 60Hz			
			出力:0.15kW			
			ケーブル長:10m			

