

1. 概要

本工事にて、下記施設における機器の更新・改造を実施する。

項	局名称	機器名称	数量	単位
(1)	上浦団地配水池	配水流量計新設	1	式

機器仕様

2-1. 上浦団地配水池

(1) 配水流量計

1) 用途

上浦団地配水池の配水流量の測定し配水流量及び積算値を表示する。

2) 数量

1 台

3) 仕様

測定対象 上水

形式 水中形電磁流量計

口径 100A(JISF12 フランジ 接続)

変換器

アナログ 出力 4～20mA/0～20mA

出力スケール 0～50m³/h

パルス出力 オープンコレクタ出力 1m³/P

電源

変換器：0V～240V 60Hz

動作可能範囲：80V～264VAC

4) 機器構成

検出器 1 台

変換器 1 台

専用ケーブル 1 式

その他必要なもの(アレスタ等) 1 式

5) その他

詳細については事前打ち合わせにより協議し、承諾図において決定するものとする。